



ZERTIFIKAT

Zulassungsempfehlung für: Grauguss Abwasserrohrsystem

Nummer	23006
Laufzeit	01.01.2021 – 31.12.2025; ausgestellt am 15.12.2020
Inhaber	Preis GmbH, 2763 Pernitz, Oesterreich
Produkt	Abwasserrohrsystem Grauguss
Anwendung	B, innerhalb von Gebäuden
Grundlage	R 592 012-3:2015 und EN 877
Prüfinstitut	TÜV Rheinland, Würzburg, Deutschland
Marke / Typ	PREIS® SML und PREIS® KML (Details siehe Produkteblatt)
Dimensionen	50 – 300 mm
Farbe	SML rotbraun, KML grau
Verbindungen	PREIS® Rapid Verbinder
Dichtungen	-
Prüfbericht Nr.	2020 Prüfbericht 60413520-001, 2020 Prüfbericht 60413522-001

Qplus hat die von akkreditierten Prüfinstituten erstellten Berichte und weitere vom Inhaber eingereichte Unterlagen geprüft und festgestellt, dass die vorstehend genannten Produkte den Vorgaben der Normen und den übrigen Anforderungen gemäss den anwendbaren Qplus Richtlinien entspricht.

Qplus kann aufgrund der Beurteilung den interessierten Bauherren, Planern und Verwendern empfehlen, diese Produkte für die Verwendung zuzulassen. Diese Produkte erfüllen bei korrekter Planung und Verarbeitung die Ziele der schweizerischen Gewässerschutzvorschriften.